



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2018010307083754

## 委托人名称、地址

欧迪森电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇象阳工业区

## 生产者（制造商）名称、地址

欧迪森电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇象阳工业区

## 生产企业名称、地址

欧迪森电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇象阳工业区

## 产品名称和系列、规格、型号

万能式断路器

COW1-1000, COW1-1000/4; Ue: AC400V; Ui: 800V; In: 200A, 315A, 400A, 500A, 630A, 800A, 1000A; Uimp: 8kV; 过电流脱扣器类型: 电子式; Ics: 50kA; Icu: 50kA; Icw: 42kA/1s; 使用类别: B类; 极数: 3P, 4P; 适用于隔离用

## 产品标准和技术要求

GB/T14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求，特发此证。

发证日期：2018年06月15日 有效期至：2018年10月31日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 查询



主任：



## 中国质量认证中心



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2011010307512042

委托人名称、地址

欧迪森电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇象阳工业区

生产者(制造商)名称、地址

欧迪森电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇象阳工业区

生产企业名称、地址

欧迪森电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇象阳工业区

产品名称和系列、规格、型号

万能式断路器

COW1-2000 Ui:800V;Ue:AC400V;In:630A,800A,1000A,1250A,1600A,2000A; 过电流脱扣器型式:电子式;使用类别:B类; Ics:50kA;Icu:80kA;Icw:50kA/1s;3P,4P

产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-C03-02:2014的要求,特发此证。

发证日期: 2016年10月28日

有效期至: 2021年10月28日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2011年12月31日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1538428



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2010010307411309

### 委托人名称、地址

欧迪森电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇象阳工业区

### 生产者(制造商)名称、地址

欧迪森电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇象阳工业区

### 生产企业名称、地址

欧迪森电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇象阳工业区

### 产品名称和系列、规格、型号

万能式断路器

COW1-3200; Ue: AC400/690V; Ui: 1000V; In: 2000A、2500A、2900A、3200A  
(3P、4P)、3600A、4000A(增容型)(3P); Uimp: 12kV; 过电流脱扣器类型: 电子  
式; Ics: 65kA; Icu: 100kA(AC400V)、65kA(AC690V); Icw: 65kA/1s; 使用类别:  
B类; 极数: 3P(适用于隔离用)、4P(适用于隔离用)

### 产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则

CNCA-C03-02:2014的要求,特发此证。

发证日期: 2017年01月06日

有效期至: 2020年04月13日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2010年06月07日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1592166



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2011010307506015

委托人名称、地址

欧迪森电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇象阳工业区

生产者(制造商)名称、地址

欧迪森电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇象阳工业区

生产企业名称、地址

欧迪森电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇象阳工业区

产品名称和系列、规格、型号

万能式断路器

COW1-6300 Ui:800V;Ue:AC400V;In:4000A, 5000A, 6300A; 过电流脱扣器型式:电子式;  
使用类别:B类; Ics:80kA; Icu:120kA; Icw:80kA/1s; 3P, 4P

产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-C03-02:2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2016年10月28日

有效期至: 2021年10月28日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2011年12月31日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1538426